

消防栓厂家直销

生成日期: 2025-10-24

室内消火栓:

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。根据形式可分为通用型、减压稳压型、旋转型、旋转减压稳压型、双阀双出口型、双阀双出口减压稳压型。

防撞、防撞调压室外消火栓:

防撞室外地上消火栓是安装在室外地上的消防供水设施,它的阀体内设计有止回装置,在受到车辆或其他撞击物撞击后,其裸露地面部分断裂后阀体仍然保持持压状态,不会泄压漏水,断裂部分重新更换后可以直接使用,检修简单、使用方便。

防撞调压地上栓是在防撞地上栓所有功能基础上增加了调压减压功能。消防栓厂家直销

室内消防栓

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压稳压型消防栓为其中一种。

室外消火栓

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。

所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

旋转消火栓

旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360度旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内存装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。

消防栓厂家直销

地下消防栓

地下消防栓是一种室外地下消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火,是室外必备消防供水的**设施。安装于地下,不影响市容、交通。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的结构合理、性能可靠、使用方便。当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区多见地下式消火栓。

地上消防栓

地上消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直

接与水带、水枪联接进行灭火,是室外必备消防供水的**设施。它上部露出地面,标志明显,使用方便。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地上消火栓是一种城市必备的消防器材,尤其是市区及河道较少的地区更需装设,以确保消防供水需要。各厂矿、仓库、码头、货场、高楼大厦、公共场所等人口稠密的地区有条件都应该安装。

地上室外消火栓具是一种平时往往被人冷落,急需时大显身手的消防必备之,一旦有了火情,没有适

当的灭火器具，便可能酿成大祸，那地上室外消火栓使用方法是什么呢？1、使用时用五角扳手按逆时针方向旋转，把螺杆提到大位置，阀门打开，排水口自行关闭，管道里的水便进入消火栓，由出水口流出。按顺时针旋转阀门，进水口关闭，排水口自行开启，排放出水2□SS100/□□100mm的单出水口供消防车吸水用□□65mm双出水口连接水带后放水灭火用。当使用一个□100mm的出水口时，_将两个□65mm的出水口关闭，防止渗漏并影响水流压力。地上室外消火栓的维护管理：①用**扳手转动消火栓启动杆，检查其灵活性，必要时加注润滑油；②检查出水口闷盖是否密封，有无缺损；③检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补；④每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验，出水应满足压力要求。在检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带作射水试验，检查管网压力是否正常；⑤定期检查消火栓前端阀门井；⑥保持配套器材的完备有效，无遮挡。

消防栓的使用方法

第一步：按下门上的弹簧锁，销子自动退出，打开消防栓门。

第二步：拉开箱门后，取水枪拉转水带盘，顺着展开消防水带。

第三步：把水带接口与消火栓接口连接上，拔动箱体内公里壁电源开关。

第四步：把室内消火栓手轮顺开启方向旋开，打开阀门，即能进行喷水灭火。

消防栓的使用注意事项

打开消火栓门后按下内部火警按钮，按钮是报警和启动消防泵的。

使用消防栓对电气线路灭火时，要确定切断电气线路的电源。

打开消火栓阀门，对准火焰根部喷水。

消火栓箱的安装应符合下列要求：

(1)栓口应朝外，并不应安装在门轴侧；

(2)栓口中心距地面为1100mm□允许偏差±20mm；

(3)消火栓中心距箱侧面为140mm□距箱后内表面为100mm□允许偏差±5mm；

(4)消火栓箱体安装的垂直度允许偏差3mm；

消防栓厂家直销

消防栓厂家直销

消火栓的日常维护保养

维护和保养室内消火栓应注意：

1、定期检查消火栓是否完好，有无生锈现象。

- 2、检查接口垫圈是否完整无缺。
- 3、消火栓阀门上应加注润滑油。
- 4、定期进行放水检查，以确保火灾发生时能及时打开放水。
- 5、灭火后，要把水带洗净晾干，按盘卷或折叠方式放入箱内，在把水枪卡在***夹内，关好箱门。
- 6、要定期检查卷盘、水枪、水带是否损坏，阀门、卷盘转动是否灵活，发现问题要及时检修。
- 7、定期检查消火栓箱门是否损坏，门是否开启灵活，水带架是否完好，箱体是否锈死。发现问题要及时更换、修理。

8、定期对消火栓例行保养时还应进行排水操作检查，一方面确定消火栓是否启闭有效，水压水量是否符合正常范畴。另一方面在配水管网上也要通过消火栓排水起到改善管网水质的目的。在实施消火栓排水工作中，为确保排水质量效果和防止管网二次污染，排水时应采取接软管将水排至雨水井内。

消防栓厂家直销

福建省习安消防科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在福建省泉州市等地区的五金、工具行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**习安消防和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！